

**IBU PEJABAT,  
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,  
MALAYSIA,  
Headquarters,  
Fire and Rescue Department, Malaysia,  
d/a Tingkat 2, Balai Bomba dan Penyelamat, Cyberjaya,  
Persiaran APEC  
63000 Cyberjaya**

Telefon : 603-8318 5444  
Facsimile : 603-8319 5244  
Homepage : [www.bomba.gov.my](http://www.bomba.gov.my)  
Email : [pr@bomba.gov.my](mailto:pr@bomba.gov.my)

SELANGOR DARUL HESAN  
**PEMBAHARUAN**

NO. RUJUKAN : JPBM:BKK/005/19/38/11 Jld. 2 (17)  
NO. SIRI : AK/LK/26/1/89 (P20)


TARIKH : 12/04/2010



**SIJIL PERAKUAN BAHAN 2010/2011  
ALAT KELENGKAPAN  
LAMPU KECEMASAN**

Jabatan ini memperakui ALAT KELENGKAPAN tersebut di atas berdasarkan Piawaian dan Laporan ujiannya, dan Pihak Arkitek atau Jurutera Profesional bagi projek berkaitan adalah bertanggungjawab menentukan kesahihan ALAT KELENGKAPAN dipasang mengikut Laporan Piawaian ujiannya (Rujuk pada 1.6 dan 1.7)

- 1.1 Nama & Alamat Pengedar : **JUMBOHAN MARKETING SDN BHD  
12, JALAN HAJI SALLEH,  
SENTUL,  
51100 KUALA LUMPUR.**
- 1.2 Nama & Alamat Pengeluar : **—SDA—**
- 1.3 Jenis Alat Kelengkapan : **LAMPU KECEMASAN**
- 1.4 Tempoh Sah Perakuan : **31/03/2010 HINGGA 30/03/2011**
- 1.5 No. Laporan Ujian/Tarikh : **SIRIM 2006EL0507 (04/08/2006), 2007EL0192 (13/04/2007),  
2008EL0657 (22/08/2008), 2008EL0660 (16/10/2008), 2008EL0659  
(27/11/2008), 2008EL0658 (27/11/2008) & 2008EL0656 (22/08/2008)**
- 1.6 Piawaian : **MS 619: PART 102: SECJ.102.22: 1985 (P) &  
MS IEC 598-1: 1996-11**
- 1.7 Spesifikasi / Jenama : **'JM'  
MODEL: TRE 203, TRE 403, TRE 203RC, TRE 404, TRE 110,  
TRE 75(3), TRE 405, TRE 405RC & PP40WF**
- 1.8 Skim Persijilan Barangan : **SIRIM QAS INT. NO. PJ000701, NO. SIRI F 0834  
(SAH SEHINGGA 30/03/2011)**
- 1.9 Had Kegunaan : **HENDAKLAH MEMATUHI UBBL 1984 DAN SEPERTIMANA  
SPESIFIKASI UJIAN.**
2. Lain-lain (nyatakan) : Sila kemukakan Borang C1/ C2/ C3 (diisi oleh pihak berkenaan) ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dimana projek dijalankan dan Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat, Malaysia apabila selesai tiap-tiap projek tersebut.
- 2.1 Syarat-syarat Perakuan Bomba dan Penyelamat ini yang mesti dipatuhi seperti di Lampiran A1, A2 dan A3. Spesifikasi ALAT KELENGKAPAN ini adalah seperti dalam Laporan ujian (di para 1.5 di atas)

  
(DATO RUSMAN BIN MUHAMAD)  
Penolong Ketua Pengarah,  
Bahagian Keselamatan Kebakaran,  
b.p. Ketua Pengarah,  
Jabatan Bomba dan Penyelamat,  
Malaysia



CERTIFIED TO ISO 9001 : 2008  
CERT. NO : AR 5037